



ОАО «ГАЗПРОМ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»

(ООО «Газпром трансгаз Ухта»)

**ШЕКСНИНСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ**
Служба АСУ, А и ТМ

КС-21, Никольский с/с, Шекснинский р-н,
Вологодская область, Российская Федерация, 162560
Тел.: (81751) 2-15-08, факс: (81751) 2-21-76
E-mail: ks1@gpp.gazprom.ru

ОКПО 00156025, ОГРН 1021100731190, ИНН/КПП 1102024468/352402001

13.12.2013 № 18/16

ЗАО ПО «Физтех»

Руководителю отдела по
работе с конечными
потребителями
Макаренко И.А.

Уважаемый Иван Андреевич!

В ответ на Ваше письмо сообщаяю, что с января 2013 года по настоящее время в Шекснинском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в эксплуатации находятся взрывозащищенные манометры производства ЗАО «ПО Физтех» с контактной группой на оптопарах марки ДМ 2005 ф Сг 1Ех 1 кгс/см² кл.т.1,5. Манометры установлены на ГПА-Ц-8 ст.№11-13, 15 КЦ-1 КС-21 «Шексна» в количестве 32 штук.

Данные приборы установлены для замены аналогичных манометров производства ОАО «Манотомь» с целью устранения ложных срабатываний контактной группы на рабочих режимах ГПА из-за вибрации корпуса, которые приводили к нарушению алгоритма запуска агрегата или его аварийному останову. Питание манометров 24 В проклучено без дополнительной прокладки кабелей по свободным проводам существующего кабеля.

При эксплуатации манометров с контактной группой на оптопарах на всех режимах работы ГПА отмечается следующее:

- отсутствие эффекта дребезга контактов (ложных срабатываний);
- отсутствие подгорания и залипания контактов.

За период с января по декабрь 2013 года случаев отказа манометров не зафиксировано.

Данный первичный преобразователь показал себя надежным, простым и удобным в эксплуатации средством измерения и может быть рекомендован для применения на подобных объектах ОАО «Газпром».

Начальник службы АСУ, А и ТМ
Шекснинского ЛПУ МГ

Прокопьев А.А.